

स्वामी/प्रबन्धक,

Dev Bhoomi Public School,

Vill-Nakot, Srinagar,

District-Pauri Garhwal.

विषय:- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी Annual Clearance अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर-98909032 दिनांक: 24.08.2025 जो कि **Uttarakhand Fire And Emergency Services** के वेबसाईट पर प्राप्त हुआ है के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रमारी फायर स्टेशन, पौड़ी द्वारा किया गया, प्रमारी फायर स्टेशन पौड़ी की निरीक्षण आख्या दिनांक: 30.08.2025 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी, समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक: 06 सितम्बर, 2025 से 05 सितम्बर, 2028 (3 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण-पत्र निम्न बिन्दुओं के अनुपालन के दृष्टिगत सशर्त जारी किया जाता है।

- 1.सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियाँ प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखा जाये।
- 2.आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- 3.सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4.भवन/संस्थान में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वेंटिलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया के निर्माण **Land Use Change** में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाय।
- 5.इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र की उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- 6.संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र/**Self Declaration Certificate** प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
- 7.यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र से संबन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 8.संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी. 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (**Update**) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है। स्वामी/प्रबन्धक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं के अनुरूप पालन न किये जाने पर प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


(राजेन्द्र सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

**Fire Risk Survey/Safety Audit Reports/Details & Fire Safety
Awareness/Training Reports/Details**

विवरण			
Name of Building/Premises/Institute भवन/परिसर/संस्थान का नाम		Dev Bhoomi public school.	
भवन/परिसर/संस्थान का पता Address of Building/Premises/Institute		Vill. Nakot, Srinagar, Pin-246174	
भवन का प्रकार Category of Building		School.	
सब-डिवीजन Sub Division of Building		B	
वर्तमान में जारी वैध फायर एनओसी का UUID नम्बर		97386697	
वर्तमान में जारी वैध फायर एनओसी का पत्रांक		N-6/सीएफओ-PWL/2022	
फायर एनओसी निर्गत दिनांक		30/04/2022	
फायर एनओसी की वैधता समाप्ति दिनांक		29/04/2025	
अग्निसुरक्षा व्यवस्था का विवरण		उपलब्धता/संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
Set Back सैट बैक	अग्र Front	03m (लगभग)	कार्यशील
	पृष्ठ Rear	—	—
	पार्श्व-1 Side-1	—	—
	पार्श्व-1 Side-2	—	—
Compartmentation कम्पार्टमेंटेशन		—	—
Minimum Width of Stairs जीने की न्यूनतम चौड़ाई		01m (लगभग)	कार्यशील
No. of Stairs in Each Block प्रत्येक ब्लॉक में जीने की संख्या		01	१
Emergency Exit आपातकालीन निकास		—	—
Fireman switch in lift लिफ्ट में फायरमैन स्विच		—	—
Alternative Electric Supply वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था / DG Set		01	कार्यशील
Emergency lighting system आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था		—	—
Fluorescent exit sign निकास चिन्ह		—	—
Provision of Smoke/Fire check Doors धुआँ/फायर चेक डोर का प्राविधान		—	—
Refuse area in case of high-rise buildings बहुमंजिला इमारतों के मामले में शरणागत स्थल/Balcony		—	—
Maximum Travel Distance in Building भवन में अधिकतम ट्रेवल डिस्टेन्स		20m (लगभग)	कार्यशील
Electric Installation (ELCB, MCB) ईएलसीबी/एमसीबी आधारित विद्युत व्यवस्थापन		—	—
Under-ground Static water Storage Tank भूमिगत स्थैतिक जल भण्डारण टैंक		01	कार्यशील

Under-ground Static water Storage Tank Capacity (Ltr) भूमिगत स्थैतिक जल भण्डारण टैंक की क्षमता (ली० में)		15,000ली० (लगभग)	कार्यशील
Pump near underground static water Storage Tank भूमिगत स्थैतिक जल भण्डारण टैंक के पास पम्प (fire pump with minimum Pressure of 3.5 kg/cm ² at Remotest Location)	Electric Pump Capacity (LPM)	91 H.P.	"
	Diesel Pump Capacity (LPM)	—	—
	Jockey Pump Capacity (LPM)	—	—
Terrace tank capacity of respective tower सम्बन्धित टैरेस पर टैरेस टैंक की क्षमता		—	—
Terrace pump Capacity (LPM) टैरेस पम्प की क्षमता (लीटर प्रति मिनट)		—	—
No. of Yard Hydrant यार्ड हाइड्रेंट की संख्या		—	—
No. of Fire Hose Cabin/Hose Box फायर होज केबिन की संख्या		—	—
No. of Wet Riser वेट राइजर की संख्या		—	—
No. of Down Comer डाउन कमर की संख्या		—	—
No. of Landing valve लैंडिंग वाल्व की संख्या		—	—
No. of First Aid Hose Real प्राथमिक हौजरील की संख्या		02	कार्यशील
No. of Fire Extinguisher फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या		23	11
Automatic Sprinkler System स्वचालित स्प्रिंकलर्स सिस्टम की संख्या	Basement	—	—
	Whole Building	—	—
No. of Manually Operated Electronic Fire Alarm System मानव चालित इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम की संख्या		02	कार्यशील
No. of Automatic Detection and Alarm System स्वचालित डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम की संख्या		—	—
Smoke Extraction System धुआँ निकासी प्रणाली/Air Ducts		—	—
Fresh Air Induction System ताजा वायु प्रेरण प्रणाली		—	—
Response Indicator प्रतिक्रिया संकेतक		—	—
Water Spray System जल स्प्रे प्रणाली		—	—
Foam Spray System फोम स्प्रे प्रणाली		—	—
Gas type flooding system गैसीय फ्लडिंग प्रणाली		—	—
Fire Cart Room फायर कार्ट रूम/Trolley		—	—
Beam Detector बीम संसूचक		—	—
Gas Detector गैस संसूचक		—	—
Fire Bucket फायर बाल्टी		04	कार्यशील

Details & Distance of Nearest Water Sources outside of Premises/ Institute भवन/परिसर/संस्थान के बाहर उपलब्ध नजदीकी जलस्रोतों का विवरण एवं दूरी	50-100 m
Emergency No आपातकालीन नम्बर (112/Fire Station/FSO CUG/CFO CUG/Police Station, Ambulance/108 etc.)	है
Name of Fire Safety Officer अग्निसुरक्षा अधिकारी का नाम	—
Details of Fire Safety Trained Staff अग्निसुरक्षा प्रशिक्षित कर्मिकों का विवरण	श्री अमर सिंह गन्धी, पंकज सेमवाल विजेन्द्र सिंह राणा, सुरेन्द्र सिंह
Chemical Gases कैमिकल/विषैली गैसों का भण्डारण, क्षमता आदि का विवरण -	—
Fire Safety Awareness Programme/Training/Mock Drill जनजागरूकता/प्रशिक्षण/मॉक ड्रिल- दिनांक 28/08/25 को उक्त स्कूल में उपस्थित समस्त कर्मचारियों को अग्निसुरक्षा सम्बन्धी जानकारी देकर अग्निशमन उपकरणों की चलाने का प्रशिक्षण दिया गया।	

* जो लागू न हो, NA लिखें


सुझाव -

अग्निशमन यंत्रों को सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक 06 माह में अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता सम्बन्धी प्रमाणपत्र अग्निशमन कार्यालय में उपलब्ध कराये।

पूर्व में किये गये निरीक्षण /फायर सेफ्टी ऑडिट का दिनांक -

Date दिनांक

Place स्थान


D.P.S. Nakot


Manager

Darbhumai Public School

संस्थान के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर (U.K.)

(जिसके साथ परिसर का भ्रमण किया गया)

 20/08/25
हस्ताक्षर (Inspection Authority Officer)

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
फायर स्टेशन पौडी।